

企业名称	检测内容	监测点位	监测/采样时间	检测项目	监测值	标准限值	是否达标	备注
中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司	燃气锅炉 废气排放 监测数据	5#锅炉	2017年2月10日 09:30	二氧化硫 (实测值 mg/m ³)	0	50	是	执行《北京市锅炉大气 污染物排放标准 (DB11/139-2015)》
			2017年2月10日 09:30	氮氧化物 (实测值 mg/m ³)	118	200	是	
		6#锅炉	停车	二氧化硫 (实测值 mg/m ³)		20		
			停车	氮氧化物 (实测值 mg/m ³)		150		
	废水排放 监测数据	污水处理站 二沉池	2017年2月10日	PH值	6.55	6.5~9	是	执行《北京市水污染物 综合排放标准 (DB11/307-2013)》
			2017年2月10日	化学需氧 量(mg/L)	67.8	500	是	
			2017年2月10日	悬浮物 (mg/L)	37	400	是	
			2017年2月10日	氨氮 (mg/L)	3.94	45	是	
			2017年2月10日	石油类 (mg/L)	0.11	10	是	