

企业名称	检测内容	监测点位	监测/采样时间	检测项目	监测值	标准限值	是否达标	备注
中国石化 催化剂有限公司北京 奥达分公司	燃气锅炉 废气排放 监测数据	5#锅炉	2017年6月30日 09:30	二氧化硫 (实测值 mg/m3)	0	10	是	执行《北京市锅炉 大气污染物排放标准 (DB11/139- 2015)》
			2017年6月30日 09:30	氮氧化物 (实测值 mg/m3)	22	80	是	
		6#锅炉	2017年6月30日 09:30	二氧化硫 (实测值 mg/m3)	0	10	是	
			2017年6月30日 09:30	氮氧化物 (实测值 mg/m3)	18	80	是	
	废水排放 监测数据	污水处理站 二沉池	2017年6月21日	PH值	7.05	6.5~9	是	执行《北京市水污 染物综合排放标准 (DB11/307-2013) 》
			2017年6月21日	化学需氧 量 (mg/L)	38.1	500	是	
			2017年6月21日	悬浮物 (mg/L)	39	400	是	
			2017年6月21日	氨氮 (mg/L)	0.25	45	是	
			2017年6月21日	石油类 (mg/L)	0.11	10	是	