

| | | | |
|------|-----------------------------------|------|--------------|
| 企业名称 | 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 | | |
| 详细地址 | 北京市通州区中关村科技园·通州园光机电一体化产业基地兴光五街13号 | | |
| 联系人 | 尉迟君 | 联系电话 | 010-81502274 |

| 企业名称 | 检测内容 | 监测点位 | 监测/采样时间 | 检测项目 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | 备注 |
|--------------------|--------------|------|------------|-------------------------------------|-----|------|------|---------------------------------------|
| 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 | 燃气锅炉废气排放监测数据 | 5#锅炉 | 停车 | 二氧化硫 (实测值 mg/m ³) | | 20 | | 执行《北京市锅炉大气污染物排放标准 (DB11/139-2015)》 |
| | | | 停车 | 氮氧化物 (实测值 mg/m ³) | | 150 | | |
| | | 6#锅炉 | 2015年11月6日 | 二氧化硫 (实测值 mg/m ³) | 未检出 | 20 | 是 | |
| | | | 2015年11月6日 | 氮氧化物 (实测值 mg/m ³) | 101 | 150 | 是 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------|------------|--------------|--------|-------|---|-----------------------------------|
| 废水排放监测数据 | 污水处理站二沉池 | 2015年11月4日 | PH值 | 8.00 | 6.5~9 | 是 | 执行《北京市水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)》 |
| | | 2015年11月4日 | 化学需氧量 (mg/L) | 31 | 500 | 是 | |
| | | 2015年11月4日 | 悬浮物 (mg/L) | 7 | 400 | 是 | |
| | | 2015年11月4日 | 氨氮 (mg/L) | 0.405 | 45 | 是 | |
| | | 2015年11月4日 | 石油类 (mg/L) | 0.15 | 10 | 是 | |
| | | 2015年11月4日 | 挥发酚 (mg/L) | 0.0073 | 1.0 | 是 | |