

| 企业名称 | 检测内容 | 监测点位 | 监测/采样时间 | 检测项目 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | 备注 |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|------|-------|------|---|
| 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 | 燃气锅炉 废气排放 监测数据 | 5#锅炉 | 2016年8月26日 09:30 | 二氧化硫 (实测值 mg/m ³) | 0 | 50 | 是 | 执行《北京市锅炉大气 污染物排放标准 (DB11/139-2015)》 |
| | | | 2016年8月26日 09:30 | 氮氧化物 (实测值 mg/m ³) | 130 | 200 | 是 | |
| | | 6#锅炉 | 停车 | 二氧化硫 (实测值 mg/m ³) | | 20 | | |
| | | | 停车 | 氮氧化物 (实测值 mg/m ³) | | 150 | | |
| | 废水排放 监测数据 | 污水处理站 二沉池 | 2016年8月1日 | PH值 | 6.92 | 6.5~9 | 是 | 执行《北京市水污染物 综合排放标准 (DB11/307-2013)》 |
| | | | 2016年8月1日 | 化学需氧 量(mg/L) | 63.7 | 500 | 是 | |
| | | | 2016年8月1日 | 悬浮物 (mg/L) | 35 | 400 | 是 | |
| | | | 2016年8月1日 | 氨氮 (mg/L) | 0.21 | 45 | 是 | |
| | | | 2016年8月1日 | 石油类 (mg/L) | 未监测 | 10 | | |