

企业名称	检测内容	监测点位	监测/采样时间	检测项目	监测值	标准限值	是否达标	备注
中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司	燃气锅炉 废气排放 监测数据	5#锅炉	停车	二氧化硫 (实测值 mg/m ³)		50		执行《北京市锅炉大气 污染物排放标准 (DB11/139-2015)》
			停车	氮氧化物 (实测值 mg/m ³)		200		
		6#锅炉	2017年1月6日 09:30	二氧化硫 (实测值 mg/m ³)	0	20	是	
			2017年1月6日 09:30	氮氧化物 (实测值 mg/m ³)	104	150	是	
	废水排放 监测数据	污水处理站 二沉池	2017年1月9日	PH值	7.69	6.5~9	是	执行《北京市水污染物 综合排放标准 (DB11/307-2013)》
			2017年1月9日	化学需氧 量(mg/L)	88.1	500	是	
			2017年1月9日	悬浮物 (mg/L)	44	400	是	
			2017年1月9日	氨氮 (mg/L)	0.79	45	是	
			2017年1月10日	石油类 (mg/L)	0.09	10	是	