

企业名称	检测内容	监测点位	监测/采样时间	检测项目	监测值	标准限值	是否达标	备注
中国石化 催化剂有限公司北京 奥达分公司	燃气锅炉 废气排放 监测数据	5#锅炉	停车	二氧化硫 (实测值 mg/m3)		10		执行《北京市锅炉 大气污染物排放标 准(DB11/139- 2015)》
			停车	氮氧化物 (实测值 mg/m3)		80		
		6#锅炉	停车	二氧化硫 (实测值 mg/m3)		10		
			停车	氮氧化物 (实测值 mg/m3)		80		
	废水排放 监测数据	污水处理站 二沉池	2017年5月16日	PH值	7.03	6.5~9	是	执行《北京市水污 染物综合排放标准 (DB11/307-2013) 》
			2017年5月16日	化学需氧 量 (mg/L)	56.1	500	是	
			2017年5月16日	悬浮物 (mg/L)	45	400	是	
			2017年5月16日	氨氮 (mg/L)	0.39	45	是	
			2017年5月16日	石油类 (mg/L)	0.11	10	是	