

企业名称	检测内容	监测点位	监测/采样时间	检测项目	监测值	标准限值	是否达标	备注	
中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司	燃气锅炉废气排放监测数据	5#锅炉	2017年7月7日	二氧化硫(实测值 mg/m ³)	0	10	是	执行《北京市锅炉大气污染物排放标准 (DB11/139-2015)》	
			2017年7月7日	氮氧化物(实测值 mg/m ³)	18	80	是		
		6#锅炉	停车	二氧化硫(实测值 mg/m ³)		10			
			停车	氮氧化物(实测值 mg/m ³)		80			
	废水排放监测数据	污水处理站二沉池	2017年7月21日	PH值	7.11	6.5~9	是	执行《北京市水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)》	
			2017年7月21日	化学需氧量 (mg/L)	52.3	500	是		
			2017年7月21日	悬浮物 (mg/L)	25	400	是		
			2017年7月21日	氨氮 (mg/L)	0.39	45	是		
			2017年7月21日	石油类 (mg/L)	0.17	10	是		