

| 企业名称 | 检测内容 | 监测点位 | 监测/采样时间 | 检测项目 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 | 备注 | |
|--------------------|--------------|----------|------------|------------------------------|------|-------|------|------------------------------------|--|
| 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 | 燃气锅炉废气排放监测数据 | 5#锅炉 | 2017年8月4日 | 二氧化硫(实测值 mg/m ³) | 0 | 10 | 是 | 执行《北京市锅炉大气污染物排放标准 (DB11/139-2015)》 | |
| | | | 2017年8月4日 | 氮氧化物(实测值 mg/m ³) | 20 | 80 | 是 | | |
| | | 6#锅炉 | 停车 | 二氧化硫(实测值 mg/m ³) | | 10 | | | |
| | | | 停车 | 氮氧化物(实测值 mg/m ³) | | 80 | | | |
| | 废水排放监测数据 | 污水处理站二沉池 | 2017年8月22日 | PH值 | 7.06 | 6.5~9 | 是 | 执行《北京市水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)》 | |
| | | | 2017年8月22日 | 化学需氧量 (mg/L) | 79.7 | 500 | 是 | | |
| | | | 2017年8月22日 | 悬浮物 (mg/L) | 27 | 400 | 是 | | |
| | | | 2017年8月22日 | 氨氮 (mg/L) | 1.95 | 45 | 是 | | |
| | | | 2017年8月22日 | 石油类 (mg/L) | 0.17 | 10 | 是 | | |