

企业名称	检测内容	监测点位	监测/采样时间	检测项目	监测值	标准限值	是否达标	备注	
中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司	燃气锅炉废气排放监测数据	5#锅炉	2017年9月1日	二氧化硫(实测值 mg/m <sup>3</sup> )	0	10	是	执行《北京市锅炉大气污染物排放标准 (DB11/139-2015)》	
			2017年9月1日	氮氧化物(实测值 mg/m <sup>3</sup> )	22	80	是		
		6#锅炉	停车	二氧化硫(实测值 mg/m <sup>3</sup> )		10			
			停车	氮氧化物(实测值 mg/m <sup>3</sup> )		80			
	废水排放监测数据	污水处理站二沉池	2017年9月12日	PH值	7.12	6.5~9	是	执行《北京市水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)》	
			2017年9月12日	化学需氧量 (mg/L)	94.8	500	是		
			2017年9月12日	悬浮物 (mg/L)	21	400	是		
			2017年9月12日	氨氮 (mg/L)	0.58	45	是		
			2017年9月12日	石油类 (mg/L)	0.22	10	是		
	厂界噪声监测数据	北门	昼间	2017年9月12日	综合噪声 dB(A)	58.3	65	是	执行《中华人民共和国工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)》
			夜间	2017年9月12日		52.7	55	是	
		南门	昼间	2017年9月12日		54.2	65	是	
			夜间	2017年9月12日		52.8	55	是	

西北墙	昼间	2017年9月12日	62.8	65	是
	夜间	2017年9月12日	53.7	55	否
西南墙	昼间	2017年9月12日	54.7	65	是
	夜间	2017年9月12日	51.5	55	是
东北马路	昼间	2017年9月12日	53.6	65	是
	夜间	2017年9月12日	50.0	55	是
东南马路	昼间	2017年9月12日	56.2	65	是
	夜间	2017年9月12日	53.2	55	是