

企业名称	检测内容	监测点位		监测/采样时间	检测项目	监测值	标准限值	是否达标	备注
中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司	燃气锅炉废气排放监测数据	5#锅炉		2018年5月18日	二氧化硫(实测值 mg/m ³)	0	10	是	执行《北京市锅炉大气污染物排放标准(DB11/139-2015)》
				2018年5月18日	氮氧化物(实测值 mg/m ³)	24	80	是	
		6#锅炉		2018年5月9日	二氧化硫(实测值 mg/m ³)	0	10	是	
				2018年5月9日	氮氧化物(实测值 mg/m ³)	23	80	是	
	废水排放监测数据	污水处理站二沉池		2018年5月11日	PH值	7.02	6.5~9	是	执行《北京市水污染物综合排放标准(DB11/307-2013)》
				2018年5月11日	化学需氧量(mg/L)	66.40	500	是	
				2018年5月11日	悬浮物(mg/L)	24	400	是	
				2018年5月11日	氨氮(mg/L)	0.59	45	是	
				2018年5月11日	石油类(mg/L)	0.13	10	是	
	厂界噪声监测数据	南侧厂界点A	昼间	2018年5月18日	综合噪声 dB(A)	56.1	65	是	执行《中华人民共和国工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》
			夜间	2018年5月18日		52.4	55	是	
		西侧厂界点B	昼间	2018年5月18日		57.6	65	是	
			夜间	2018年5月18日		50.8	55	是	

		西侧 厂界 点C	昼间	2018年5月18日		62.2	65	是	
			夜间	2018年5月18日		53.7	55	否	
		北侧 厂界 点D	昼间	2018年5月18日		60.3	65	是	
			夜间	2018年5月18日		54	55	是	
		东侧 厂界 点E	昼间	2018年5月18日		55.4	65	是	
			夜间	2018年5月18日		49.3	55	是	
		东侧 厂界 点F	昼间	2018年5月18日		55.2	65	是	
			夜间	2018年5月18日		50.1	55	是	