

| 企业名称               | 检测内容                 | 监测点位         | 监测/采样时间         | 检测项目                         | 监测值   | 标准限值  | 是否达标 | 备注                                 |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------|-------|------|------------------------------------|
| 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 | 燃气锅炉<br>废气排放<br>监测数据 | 5#锅炉         | 2018 年 7 月 6 日  | 二氧化硫(实测值 mg/m <sup>3</sup> ) | 0     | 10    | 是    | 执行《北京市锅炉大气污染物排放标准 (DB11/139-2015)》 |
|                    |                      |              | 2018 年 7 月 6 日  | 氮氧化物(实测值 mg/m <sup>3</sup> ) | 28    | 80    | 是    |                                    |
|                    |                      | 6#锅炉         | 停车              | 二氧化硫(实测值 mg/m <sup>3</sup> ) |       | 10    |      |                                    |
|                    |                      |              | 停车              | 氮氧化物(实测值 mg/m <sup>3</sup> ) |       | 80    |      |                                    |
|                    | 废水排放<br>监测数据         | 污水处理站<br>二沉池 | 2018 年 7 月 16 日 | PH 值                         | 7.34  | 6.5~9 | 是    | 执行《北京市水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)》  |
|                    |                      |              | 2018 年 7 月 16 日 | 化学需氧量 (mg/L)                 | 86.62 | 500   | 是    |                                    |
|                    |                      |              | 2018 年 7 月 16 日 | 悬浮物 (mg/L)                   | 33    | 400   | 是    |                                    |
|                    |                      |              | 2018 年 7 月 16 日 | 氨氮 (mg/L)                    | 0.70  | 45    | 是    |                                    |
|                    |                      |              | 2018 年 7 月 16 日 | 石油类 (mg/L)                   | 0.14  | 10    | 是    |                                    |