

企业名称	检测内容	监测点位	监测/采样时间	检测项目	监测值	标准限值	是否达标	备注	
中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司	燃气锅炉废气排放监测数据	5#锅炉	2018年9月14日	二氧化硫(实测值 mg/m ³)	0	10	是	执行《北京市锅炉大气污染物排放标准(DB11/139-2015)》	
			2018年9月14日	氮氧化物(实测值 mg/m ³)	27	80	是		
		6#锅炉	2018年9月28日	二氧化硫(实测值 mg/m ³)	0	10	是		
			2018年9月28日	氮氧化物(实测值 mg/m ³)	17	80	是		
	废水排放监测数据	污水处理站二沉池	2018年9月12日	PH值	7.26	6.5~9	是	执行《北京市水污染物综合排放标准(DB11/307-2013)》	
			2018年9月12日	化学需氧量(mg/L)	45.58	500	是		
			2018年9月12日	悬浮物(mg/L)	29	400	是		
			2018年9月12日	氨氮(mg/L)	0.38	45	是		
			2018年9月12日	石油类(mg/L)	0.21	10	是		
	厂界噪声监测数据	南侧厂界点A	昼间	2018年9月28日	综合噪声 dB(A)	58.2	65	是	执行《中华人民共和国工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》
			夜间	2018年9月28日		51.8	55	是	
		西侧厂界点B	昼间	2018年9月28日		60.4	65	是	
			夜间	2018年9月28日		52.2	55	是	

	西侧 厂界 点C	昼间	2018年9月28日		63.8	65	是	
		夜间	2018年9月28日		52.5	55	否	
	北侧 厂界 点D	昼间	2018年9月28日		52.2	65	是	
		夜间	2018年9月28日		53.8	55	是	
	东侧 厂界 点E	昼间	2018年9月28日		60.3	65	是	
		夜间	2018年9月28日		51.9	55	是	
	东侧 厂界 点F	昼间	2018年9月28日		53.9	65	是	
		夜间	2018年9月28日		49.8	55	是	