

企业名称	检测内容	监测点位	监测/采样时间	检测项目	监测值	标准限值	是否达标	备注	
中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司	燃气锅炉废气排放监测数据	5#锅炉	2020年6月9日	二氧化硫(实测值 mg/m <sup>3</sup> )	0	10	是	执行《北京市锅炉大气污染物排放标准 (DB11/139-2015)》	
			2020年6月9日	氮氧化物(实测值 mg/m <sup>3</sup> )	26	80	是		
		6#锅炉	停车	二氧化硫(实测值 mg/m <sup>3</sup> )		10			
			停车	氮氧化物(实测值 mg/m <sup>3</sup> )		80			
	废水排放监测数据	污水处理站二沉池	2020年6月9日	PH值	7.64	6.5~9	是	执行《北京市水污染物综合排放标准 (DB11/307-2013)》	
			2020年6月9日	化学需氧量 (mg/L)	31	500	是		
			2020年6月9日	悬浮物 (mg/L)	16	400	是		
			2020年6月9日	氨氮 (mg/L)	0.046	45	是		
			2020年6月9日	石油类 (mg/L)	0.69	10	是		