



中石化南京催化剂有限公司十月噪声监测数据 (委外月度手工监测)

监测日期	采样地点及监测点编号名称	监测项目						备注		
		噪声 (昼)			噪声 (夜)					
		实际值 dB(A)	标准 dB(A)	超标倍数 是否达标	实际值 dB(A)	标准 dB(A)	超标倍数 是否达标			
2020.10.10	Z1	56	65	0	是	50	55	0	是	
	Z2	56		0	是	50		0	是	
	Z3	57		0	是	50		0	是	
	Z4	57		0	是	50		0	是	
	Z5	57		0	是	48		0	是	
	Z6	58		0	是	50		0	是	
	Z7	59		0	是	50		0	是	
	Z8	58		0	是	49		0	是	

