



中石油北京催化剂有限公司十月雨水监测数据（委外月度手工监测）

监测日期	采样地点及监测点编号名称	监测项目																	
		悬浮物 (mg/L)			COD (mg/L)			氨氮 (mg/L)			总磷 (mg/L)			总氮 (mg/L)			pH		
		污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标
2022. 10. 25	南河雨水排污口	15	≤30	是	18	≤40	是	0.173	≤2.0	是	0.13	≤0.4	是	0.68	≤2.0	是	7.7	6-9	是

注：十月雨水未有流动水排放，只监测南河排污口。

