



中石化南京催化剂有限公司四季度噪声监测数据（委外季度手工监测）										
监测日期	采样地点及监测点 编号名称	监测项目								备注
		噪声（昼）				噪声（夜）				
		实际值 dB(A)	标准 dB(A)	超标倍数	是否达标	实际值 dB(A)	标准 dB(A)	超标倍数	是否达标	
2022. 10. 25	Z1	56.2	65	0	是	48.2	55	0	是	
	Z2	58.1		0	是	47.2		0	是	
	Z3	59.3		0	是	49.0		0	是	
	Z4	56.4		0	是	50.8		0	是	
	Z5	55.8		0	是	51.8		0	是	
	Z6	58.6		0	是	49.1		0	是	
	Z7	56.1		0	是	47.9		0	是	
	Z8	57.0		0	是	48.8		0	是	

