



中石化南京催化剂有限公司六月雨水监测数据（自测）

监测日期	采样地点及监测点编号名称	COD (mg/L)			氨氮 (mg/L)			总磷 (mg/L)			pH		
		污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标
2023.6.25	雨水监测池	28	≤40	是	1.1	≤2.0	是	0.4	≤0.4	是	8.6	6-9	是

注：六月雨水有流动水排放时，外委手工单位未监测，故使用自测数据。

