231012340950

检 测 报 告

（2023 年）宁白环检（水）字第 QN23198601 号

检测类别：委托检测

委托单位：中国石化催化剂有限公司南京分公司

南京白云环境科技集团股份有限公司

地 址： 南京化学工业园区云高路 6 号 邮 编： 210047

邮 箱： service@njbaiyun.com 电 话： 025-83694869

检 测 报 告 说 明

一、对本报告检测结果如有异议，请在收到报告之日起15日内以书面形式向本公司提出；

二、委托性检测，系作为被委托方，按照合同的约定，对委托方的委托内容按相关技术标准和规范进行的检测，分析结果仅供委托方使用；

三、委托送检的样本，本公司仅对送检样品的检测结果负责；

四、检测报告中出现“ND”或“未检出”或“＜检出限”时，表明该结果低于该检测方法的检出限；检测报告中检出限单位和检测结果单位一致；低于检出限以检出限一半参与计算；涉及总量计算，分项未检出以零计参与计算；

五、检测项目前标注“*”，表示为未经计量认证的项目，出具不带CMA标识的报告；

六、本公司仅对报告原件负责，无签发人签字、无本公司“南京白云环境科技集团股份有限公司检测专用章”及骑缝章均无效；

七、本报告增删涂改无效，任何形式复制的检测报告与本公司无关。

南京白云环境科技集团股份有限公司

检 测 报 告

委托单位	中国石化催化剂有限公司南京分公司	地 址	南京市栖霞区金陵石化院内
受检单位	中国石化催化剂有限公司南京分公司	地 址	南京市栖霞区金陵石化院内
联 系 人	张佳宁	电 话	18745968920
样品类别	水和废水(含大气降水)		
采 样 单 位	南京白云环境科技集团股份有限公司	采（送）样 人	陈潇、孔令飞
采 样 日 期	2023 年 7 月 10 日	测 试 日 期	2023 年 7 月 10 日 - 2023 年 7 月 11 日
检测目的	年度检测		
检测内容	废水：镍（总量）、化学需氧量、氨氮、石油类、悬浮物、pH 值。		
检测依据	见表 1		
检测数据	见表 2		

报 告 编 制：

报 告 审 核：王*姗

报 告 签 发：

签 发 日 期：2023 年 07 月 17 日

检验检测专用章

表 1

检测依据

类别/项目		检测依据
废水	镍(总量)	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2018
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020

表 2-1

废水检测数据

采样日期：2023-07-10

检测点位	检测项目	频次			平均值
		1	2	3	
车间排口(分级控制点)	样品性状	无色微弱嗅微浑无油膜	无色微弱嗅微浑无油膜	无色微弱嗅微浑无油膜	/
	镍(总量)(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007

备注：本次检测期间，车间排口（分级控制点）正在排水；上表所测项目均为实测水污染物浓度。

表 2-2

废水检测数据

采样日期：2023-07-10

检测点位	检测项目	频次			平均值
		1	2	3	
雨水排口	样品性状	无色无嗅清无油膜	无色无嗅清无油膜	无色无嗅清无油膜	/
	化学需氧量(mg/L)	9	10	11	10
	氨氮(mg/L)	0.477	0.458	0.429	0.455
	石油类(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	悬浮物(mg/L)	12	12	10	11
	镍(总量)(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
	pH值(无量纲)	7.7	7.7	7.7	/

备注：本次检测期间，雨水排口正在排水；上表所测项目均为实测水污染物浓度。

附录 1

主要检测仪器

检测项目	检出限	名称	编号	计量证书编号	计量证书有效期
镍(总量)	0.007mg/L	电感耦合等离子光谱仪	J-D-55-02	01414869A	2025-02-14
化学需氧量	4mg/L	具塞滴定管	J-K-DDG-50-02	第96051046-003	2024-11-28
氨氮	0.025mg/L	紫外/可见分光光度计	J-D-02-07	01387899-002	2023-11-13
石油类	0.06mg/L	红外分光测油仪	J-D-06-04	01428811	2024-03-01
悬浮物	4mg/L	电子天平	J-A-01-06	01406186	2024-01-02
pH值	/	PH/电导测量仪/ORP	X-K-13-08	96073849/96073850/96073851	2024-06-19

**** 本报告结束 ****