



中石化南京催化剂有限公司七月雨水监测数据（自测）

监测日期	采样地点及监测点编号名称	COD (mg/L)			氨氮 (mg/L)			总磷 (mg/L)			pH		
		污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标
2023. 7. 7	雨水监测池	<20	≤ 40	是	1. 54	≤ 2. 0	是	0. 3	≤ 0. 4	是	7. 8	6-9	是
2023. 7. 28	雨水监测池	<20	≤ 40	是	0. 7	≤ 2. 0	是	0. 2	≤ 0. 4	是	7. 5	6-9	是

注：七月雨水有流动水排放时，外委施工单位未监测，故使用自测数据。