



中石化南京催化剂有限公司八月雨水监测数据（委外月度手工监测）

监测日期	采样地点及监测点编号名称	COD (mg/L)		氨氮 (mg/L)			总氮 (mg/L)			总磷 (mg/L)			悬浮物 (mg/L)			pH			
		污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标
2023.8.28	雨水监测池	10	≤40	是	0.524	≤2.0	是	1.04	≤2.0	是	0.21	≤0.4	是	15	≤30	是	7.5	6-9	是

注：本次监测期间，雨水监测池正在排水。