



中石化南京催化剂有限公司三季度废水监测表（委外季度手工监测）

监测日期		采样地点及监测点 编号名称		监测项目											
				PH			CODcr (mg/L)			ss (mg/L)			氨氮 (mg/L)		
		污染物PH	排放上限	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标		
2023.08.30		污水出水池		7.8	6-9	是	7	≦500	是	11	≦400	是	3.57	≦45	是
				总磷 (mg/L)			总氮 (mg/L)			BOD5 (mg/L)			含盐量 (mg/L)		
				污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放标准 限值 (mg/L)	是否达标
				0.51	≦5	是	4.73	≦70	是	1.9	≦300	是	6990	≦10000	是