



中石化南京催化剂有限公司九月生产废水监测数据（自测）

监测项目

监测日期	采样地点及监测点 编号名称	PH			总磷 (mg/L)			氨氮 (mg/L)			悬浮物 (mg/L)			TDS (mg/L)			COD (mg/L)		
		污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标
2023.9.1	进水口	/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	3.3	≤5	是	18.6	≤45	是	83	≤400	是	4192	≤10000	是	100	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.9.2	进水口	/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.9.3	进水口	10.2	/		434.4	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
	WS-01-2016	7.6	6-9	是	2.8	≤5	是	18.8	≤45	是	79	≤400	是	5819	≤10000	是	226	≤500	是
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	1.4	≤5	是	19.4	≤45	是	94	≤400	是	9123	≤10000	是	224	≤500	是
2023.9.4	进水口	10.6	/		351.8	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.9.5	进水口	10.7	/		359.3	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	0.9	≤5	是	11.8	≤45	是	82	≤400	是	7892	≤10000	是	247	≤500	是
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	未检出	≤5	是	6.4	≤45	是	88	≤400	是	5944	≤10000	是	215	≤500	是
2023.9.6	进水口	/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
	WS-01-2016	6.7	6-9	是	0.4	≤5	是	7.8	≤45	是	74	≤400	是	4209	≤10000	是	131	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.9.7	进水口	11.1	/		489.3	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
	WS-01-2016	6.9	6-9	是	1.6	≤5	是	12.6	≤45	是	82	≤400	是	6071	≤10000	是	197	≤500	是
	WS-01-2016	7	6-9	是	1.7	≤5	是	13.3	≤45	是	93	≤400	是	7703	≤10000	是	318	≤500	是
2023.9.8	进水口	/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	未检出	≤5	是	15.1	≤45	是	69	≤400	是	7216	≤10000	是	112	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.9.9	进水口	10.8	/		375.4	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
	WS-01-2016	6.9	6-9	是	1.4	≤5	是	10.5	≤45	是	88	≤400	是	7753	≤10000	是	185	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.9.10	进水口	/	/		/	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	3	≤5	是	11.8	≤45	是	84	≤400	是	5850	≤10000	是	335	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.9.11	进水口	11.1	/		299.1	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1.3	≤5	是	17.2	≤45	是	87	≤400	是	5902	≤10000	是	87	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.9.12	进水口	10.4	/		287.3	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.9.13	进水口	10.8	/		117.1	/		/	/		/	/		/	/		/	/	
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.2	≤5	是	10.4	≤45	是	79	≤400	是	5714	≤10000	是	179	≤500	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.1	≤5	是	6.6	≤45	是	70	≤400	是	4272	≤10000	是	155	≤500	是



2023.9.14	进⽔口	WS-01-2016	7.6	6-9	是	未检出	≤5	是	/	2.5	≤45	是	/	71	≤400	是	/	1257	≤10000	是	/	27	≤500	是
	进⽔口	WS-01-2016	7.8	6-9	是	未检出	≤5	是	1.9	≤45	是	73	≤400	是	646	≤10000	是	646	≤10000	是	<20	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	8	6-9	是	0.9	≤5	是	1.6	≤45	是	30	≤400	是	1249	≤10000	是	444	≤10000	是	<20	≤500	是	
2023.9.15	进⽔口	WS-01-2016	10.6	6-9	是	192.4	≤5	是	/	9.7	≤45	是	/	91	≤400	是	/	5504	≤10000	是	/	178	≤500	是
	进⽔口	WS-01-2016	7.7	6-9	是	2.8	≤5	是	5	≤45	是	81	≤400	是	5819	≤10000	是	5819	≤10000	是	93	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	10.3	6-9	是	115.2	≤5	是	/	8.5	≤45	是	/	82	≤400	是	/	8543	≤10000	是	277	≤500	是	
2023.9.17	进⽔口	WS-01-2016	7.3	6-9	是	0.6	≤5	是	13.4	≤45	是	95	≤400	是	8645	≤10000	是	8645	≤10000	是	180	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	7.4	6-9	是	1.8	≤5	是	/	8.7	≤45	是	/	45	≤400	是	/	4579	≤10000	是	136	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	6.6	≤45	是	76	≤400	是	8093	≤10000	是	3641	≤10000	49	≤500	是	
2023.9.18	进⽔口	WS-01-2016	8	6-9	是	1.5	≤5	是	3.7	≤45	是	88	≤400	是	3641	≤10000	是	3641	≤10000	是	374	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	7.9	6-9	是	110.2	≤5	是	/	8.7	≤45	是	/	45	≤400	是	/	4579	≤10000	是	136	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	10.1	6-9	是	0.5	≤5	是	/	8.7	≤45	是	/	45	≤400	是	/	4579	≤10000	是	136	≤500	是	
2023.9.19	进⽔口	WS-01-2016	7.4	6-9	是	0.5	≤5	是	/	8.7	≤45	是	/	45	≤400	是	/	4579	≤10000	是	136	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	8.7	≤45	是	/	45	≤400	是	/	4579	≤10000	是	136	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	9.9	6-9	是	85.6	≤5	是	/	8.6	≤45	是	/	98	≤400	是	/	8133	≤10000	是	119	≤500	是	
2023.9.20	进⽔口	WS-01-2016	7.5	6-9	是	0.6	≤5	是	5.3	≤45	是	59	≤400	是	3890	≤10000	是	3890	≤10000	是	54	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	7.6	6-9	是	未检出	≤5	是	/	5.3	≤45	是	/	59	≤400	是	/	3890	≤10000	是	/	/	/	
	进⽔口	WS-01-2016	9.7	6-9	是	52	≤5	是	/	16.5	≤45	是	/	115	≤400	是	/	8724	≤10000	是	259	≤500	是	
2023.9.21	进⽔口	WS-01-2016	7	6-9	是	2.1	≤5	是	16.5	≤45	是	115	≤400	是	8724	≤10000	是	8724	≤10000	是	259	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1.7	≤5	是	9	≤45	是	84	≤400	是	6633	≤10000	是	6633	≤10000	是	167	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	10.9	6-9	是	86.1	≤5	是	/	8.6	≤45	是	/	82	≤400	是	/	4444	≤10000	是	203	≤500	是	
2023.9.22	进⽔口	WS-01-2016	7	6-9	是	1.2	≤5	是	8.6	≤45	是	82	≤400	是	4444	≤10000	是	4444	≤10000	是	203	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	7.3	6-9	是	未检出	≤5	是	7.5	≤45	是	78	≤400	是	2536	≤10000	是	2536	≤10000	是	61	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	10.2	6-9	是	72.9	≤5	是	/	7.9	≤45	是	/	72	≤400	是	/	3643	≤10000	是	160	≤500	是	
2023.9.23	进⽔口	WS-01-2016	7.1	6-9	是	0.9	≤5	是	7.9	≤45	是	72	≤400	是	3643	≤10000	是	3643	≤10000	是	160	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	7.9	≤45	是	/	72	≤400	是	/	3643	≤10000	是	160	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	10.7	6-9	是	117.8	≤5	是	/	7.8	≤45	是	/	85	≤400	是	/	4348	≤10000	是	165	≤500	是	
2023.9.24	进⽔口	WS-01-2016	7.1	6-9	是	0.6	≤5	是	7.8	≤45	是	85	≤400	是	4348	≤10000	是	4348	≤10000	是	165	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	7	6-9	是	1	≤5	是	10.5	≤45	是	71	≤400	是	6350	≤10000	是	6350	≤10000	是	221	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	10.8	6-9	是	238.9	≤5	是	/	10.5	≤45	是	/	71	≤400	是	/	6350	≤10000	是	221	≤500	是	
2023.9.25	进⽔口	WS-01-2016	7.4	6-9	是	未检出	≤5	是	5.1	≤45	是	66	≤400	是	898	≤10000	是	898	≤10000	是	<20	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1	≤5	是	13.5	≤45	是	93	≤400	是	5086	≤10000	是	5086	≤10000	是	200	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	10.9	6-9	是	219.4	≤5	是	/	13.5	≤45	是	/	93	≤400	是	/	5086	≤10000	是	200	≤500	是	
2023.9.26	进⽔口	WS-01-2016	7.3	6-9	是	0.5	≤5	是	8.7	≤45	是	74	≤400	是	5821	≤10000	是	5821	≤10000	是	199	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	8.7	≤45	是	/	74	≤400	是	/	5821	≤10000	是	199	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	11	6-9	是	206.3	≤5	是	/	8.7	≤45	是	/	74	≤400	是	/	5821	≤10000	是	199	≤500	是	
2023.9.27	进⽔口	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.2	≤5	是	13.6	≤45	是	73	≤400	是	6079	≤10000	是	6079	≤10000	是	156	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	7.1	6-9	是	1.4	≤5	是	9.4	≤45	是	83	≤400	是	6965	≤10000	是	6965	≤10000	是	241	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	11.1	6-9	是	334.6	≤5	是	/	9.4	≤45	是	/	83	≤400	是	/	6965	≤10000	是	241	≤500	是	
2023.9.28	进⽔口	WS-01-2016	7.5	6-9	是	未检出	≤5	是	4.9	≤45	是	61	≤400	是	3714	≤10000	是	3714	≤10000	是	86	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	4.9	≤45	是	/	61	≤400	是	/	3714	≤10000	是	86	≤500	是	
	进⽔口	WS-01-2016	11	6-9	是	406.5	≤5	是	/	4.9	≤45	是	/	61	≤400	是	/	3714	≤10000	是	86	≤500	是	

2023.9.29	WS-01-2016	6-9	是	未检出	≤5	是	4.7	≤45	是	62	≥400	是	1071	≤10000	是	29	≤500	是
	WS-01-2016	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≥400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023.9.30	WS-01-2016	6-9	是	267.3	≤5	是	/	≤45	是	/	≥400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	6-9	是	0.8	≤5	是	9.3	≤45	是	73	≥400	是	7126	≤10000	是	266	≤500	是
	WS-01-2016	6-9	是	2.1	≤5	是	11.3	≤45	是	82	≥400	是	6028	≤10000	是	300	≤500	是

注：/表示无外排，WS-01-2016为污水排放口

