

中石化南京催化剂有限公司九月雨水监测数据（自测）



监测日期	雨水监测池	COD (mg/L)			总氮 (mg/L)			总磷 (mg/L)			pH		
		污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标
2023.9.13	雨水监测池	7	≤40	是	0.9	≤2.0	是	0.32	≤0.4	是	7.7	6-9	是
2023.9.24	雨水监测池	<3	≤40	是	1.8	≤2.0	是	0.33	≤0.4	是	7.4	6-9	是

注：九月雨水有流动水排放时，外委施工单位未监测，故使用自测数据。