



中石化南京催化剂有限公司十一月生产废水监测数据（自测）

监测日期	采样地点及监测点 编号名称	监测项目																	
		PH			总磷 (mg/L)			氨氮 (mg/L)			悬浮物 (mg/L)			TDS (mg/L)			COD (mg/L)		
		污染物PH	排放上限	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	排放上限 (mg/L)	是否达标
2023. 11. 1	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 2	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 3	WS-01-2016	7.7	6-9	是	2.7	≤5	是	13.3	≤45	是	79	≤400	是	5088	≤10000	是	236	≤500	是
	WS-01-2016	7.7	6-9	是	未检出	≤5	是	15.3	≤45	是	51	≤400	是	4019	≤10000	是	106	≤500	是
2023. 11. 4	WS-01-2016	7.5	6-9	是	0.8	≤5	是	9.5	≤45	是	96	≤400	是	4283	≤10000	是	171	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 5	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 6	WS-01-2016	7.7	6-9	是	4.5	≤5	是	16.5	≤45	是	79	≤400	是	8077	≤10000	是	491	≤500	是
	WS-01-2016	7.9	6-9	是	1.7	≤5	是	16.2	≤45	是	73	≤400	是	7120	≤10000	是	426	≤500	是
2023. 11. 7	WS-01-2016	7.7	6-9	是	2.2	≤5	是	17.4	≤45	是	76	≤400	是	7892	≤10000	是	271	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 8	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 9	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 10	WS-01-2016	7.6	6-9	是	2.7	≤5	是	19.1	≤45	是	81	≤400	是	6988	≤10000	是	266	≤500	是
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	2.8	≤5	是	18.1	≤45	是	72	≤400	是	6610	≤10000	是	288	≤500	是
2023. 11. 11	WS-01-2016	7.6	6-9	是	0.3	≤5	是	8.1	≤45	是	94	≤400	是	5811	≤10000	是	176	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 12	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 13	WS-01-2016	7.5	6-9	是	1.2	≤5	是	23.5	≤45	是	71	≤400	是	4769	≤10000	是	435	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 14	WS-01-2016	7.6	6-9	是	0.6	≤5	是	11.4	≤45	是	81	≤400	是	5107	≤10000	是	252	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 15	WS-01-2016	7.6	6-9	是	未检出	≤5	是	8.4	≤45	是	92	≤400	是	4996	≤10000	是	191	≤500	是
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	0.4	≤5	是	6.9	≤45	是	77	≤400	是	6104	≤10000	是	282	≤500	是
2023. 11. 16	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.5	≤5	是	11.1	≤45	是	66	≤400	是	5252	≤10000	是	286	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 17	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.8	≤5	是	12.6	≤45	是	68	≤400	是	3658	≤10000	是	220	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 18	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.6	≤5	是	12	≤45	是	61	≤400	是	3470	≤10000	是	294	≤500	是
	WS-01-2016	8.5	6-9	是	未检出	≤5	是	14.6	≤45	是	63	≤400	是	3538	≤10000	是	134	≤500	是
2023. 11. 19	WS-01-2016	7.4	6-9	是	2.2	≤5	是	11.8	≤45	是	43	≤400	是	2382	≤10000	是	201	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 20	WS-01-2016	7.4	6-9	是	0.4	≤5	是	11.4	≤45	是	72	≤400	是	1890	≤10000	是	179	≤500	是

2023. 11. 20	WS-01-2016	7.5	6-9	是	未检出	≤5	是	10.3	≤45	是	64	≤400	是	5975	≤10000	是	165	≤500	是
2023. 11. 21	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.2	≤5	是	3.1	≤45	是	68	≤400	是	1966	≤10000	是	203	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 22	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 23	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1	≤5	是	7.2	≤45	是	65	≤400	是	2103	≤10000	是	214	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 24	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.4	≤5	是	17.3	≤45	是	102	≤400	是	1607	≤10000	是	252	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 25	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 26	WS-01-2016	7.5	6-9	是	0.9	≤5	是	12.9	≤45	是	41	≤400	是	1999	≤10000	是	154	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 27	WS-01-2016	6.9	6-9	是	0.7	≤5	是	5.6	≤45	是	71	≤400	是	5135	≤10000	是	312	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 28	WS-01-2016	7.6	6-9	是	1.6	≤5	是	15	≤45	是	83	≤400	是	5751	≤10000	是	369	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 29	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是
2023. 11. 30	WS-01-2016	7.3	6-9	是	3.1	≤5	是	12.3	≤45	是	62	≤400	是	4248	≤10000	是	346	≤500	是
	WS-01-2016	/	6-9	是	/	≤5	是	/	≤45	是	/	≤400	是	/	≤10000	是	/	≤500	是

注：/表示无外排，WS-01-2016为污水接管口。